

# 检 测 报 告

项 目 名 称 : 江苏常北宸机械有限公司  
汽车减震器核心零部件生产线技改项目

检 测 类 别 : 验收检测

报 告 日 期 : 2024 年 11 月 11 日

南京万全检测技术有限公司

地址: 南京经济技术开发区兴智路 6 号兴智科技园 A 栋第 17 层

电话: 025-52315880

网址: [www.jsnvt.com](http://www.jsnvt.com)

## 检测报告说明

- 一、本报告无检测单位证书报告专用章、骑缝章，无审核签发者签字无效。
- 二、对本报告检测结果如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理；对不可复现样品，不接受申诉。
- 三、由委托单位自行提供的样品，本公司仅对来样的检测数据负责，不对样品来源负责。
- 四、检测结果供委托者了解样品品质之用，所涉及的执行标准由客户提供。
- 五、本报告仅对本次检测数据负责。
- 六、本报告未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。经同意复制的复印件，应有我公司加盖公章予以确认。
- 七、本公司对检测报告的真实性、合法性、适用性、科学性负责，并对本报告的检测数据保守秘密。
- 八、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于广告宣传。
- 九、上述报告为加盖 CMA 标识的报告；若无 CMA 标识的报告须加盖检验检测章，该类报告客户仅可作为内部检测、研究性检测或内部质量控制之用，不具有社会证明作用。

# 检测报告

## 一、基本情况

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 受检单位 | 江苏常北宸机械有限公司                     |
| 检测地址 | 淮安高新技术产业开发区长江东路 555 号           |
| 采样日期 | 2024 年 11 月 5 日~2024 年 11 月 6 日 |
| 分析日期 | 2024 年 11 月 5 日~2024 年 11 月 8 日 |
| 分析人员 | 袁凤、张雨青等                         |
| 备注   | “ND” 表示低于检出限。                   |

## 二、检测方法及仪器

| 检测类别 | 检测项目          | 分析方法                                     | 使用仪器                                        | 检出限            |
|------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 废水   | pH 值<br>(无量纲) | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020              | SX736 型<br>水质检测仪<br>NVTT-YQ-0587            | 2~12<br>(检测范围) |
|      | 化学<br>需氧量     | 水质 化学需氧量的测定<br>重铬酸盐法 HJ 828-2017         | /                                           | 4mg/L          |
|      | 总氮            | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外<br>分光光度法 HJ 636-2012 | TU-1810PC<br>紫外可见光<br>分光光度计<br>NVTT-YQ-0008 | 0.05mg/L       |
|      | 氨氮            | 水质 氨氮的测定<br>纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009        |                                             | 0.025mg/L      |
|      | 总磷            | 水质 总磷的测定<br>钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989     |                                             | 0.01mg/L       |
|      | 悬浮物           | 水质 悬浮物的测定<br>重量法 GB/T 11901-1989         | AL204<br>电子分析天平<br>NVTT-YQ-0011             | /              |
|      | 动植物油          | 水质 石油类和动植物油类的测定<br>红外分光光度法 HJ637-2018    | SYT700<br>红外分光测油仪<br>NVTT-YQ-0447           | 0.06mg/L       |

-----以下空白-----

### 三、检测结果

### 表 1 废水检测结果

单位: mg/L

-----以下空白-----

# 检测报告

续表 1 废水检测结果

单位: mg/L


| 采样日期      | 采样点位      | 检测项目      | 检测结果  |       |       |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
|           |           |           | 1     | 2     | 3     |
| 2024.11.6 | 工艺废水污水站进口 | pH 值(无量纲) | 7.1   | 7.1   | 7.0   |
|           |           | 化学需氧量     | 24    | 20    | 23    |
|           |           | 总氮        | 1.67  | 1.48  | 1.58  |
|           |           | 氨氮        | 0.279 | 0.304 | 0.365 |
|           |           | 悬浮物       | 25    | 23    | 23    |
|           | 工艺废水污水站出口 | pH 值(无量纲) | 7.6   | 7.6   | 7.7   |
|           |           | 化学需氧量     | 40    | 31    | 37    |
|           |           | 总氮        | 1.80  | 1.52  | 1.61  |
|           |           | 氨氮        | 0.481 | 0.392 | 0.515 |
|           |           | 悬浮物       | 20    | 19    | 21    |
|           | 废水总排口     | pH 值(无量纲) | 6.7   | 6.8   | 6.8   |
|           |           | 化学需氧量     | 325   | 342   | 345   |
|           |           | 总氮        | 33.4  | 43.0  | 32.1  |
|           |           | 氨氮        | 32.1  | 28.1  | 37.7  |
|           |           | 总磷        | 11.5  | 11.1  | 11.4  |
|           |           | 悬浮物       | 69    | 73    | 70    |
|           |           | 动植物油      | 1.55  | 1.66  | 1.65  |

-----以下空白-----

# 检测报告

续表 2 检测点位示意图

2024.11.5~2024.11.6



-----报告结束-----

报告编制: 王华

报告审核: 王华

报告签发: 王华

日期: 2024.11.12

